

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0972

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD  
Byggplatsmåling

BBR 5  
BSAB LCS

### P92 ES/VFR Flamskyddande Vit färg/Klar lack Brandskyddsfärg/lack på träunderlag

#### Innehavare

Eld & Vatten Sverige AB, Sävgatan 8a, SE – 444 31 STENUNGSUND  
Tel/Fax: 0303 – 654 20, Mobil: 0708 22 40 40, Hemsida: www.eldochvatten.com

#### Produkt

**P92 ES/VFR - Flamskyddande Vit färg/Klar lack.** Brandskyddsfärg/lack på träunderlag.  
Systemens uppbyggnad framgår av tillhörande handlingar.

#### Avsedd användning

Vägg- och takmåling i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brand- och rökspridning.

#### Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrka egenskaper	
-Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Skydd mot brandspridning inom brandcell, allmänt	5:511
Brandteknisk klass B-s1,d0*	5:221

\*Brandteknisk klass B-s1,d0 enligt SS EN 13501-1:2007, uppfylls med 2-lager/2x 100µ strykningar och med totalförbrukning 0,2 l/m<sup>2</sup>

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
2. Säkerhet i händelse av brand


#### Giltighetstid

Beslutsdatum 2010 09 15. Dnr 355/10 Typgodkännandet gäller t o m 2015 09 15.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

  
Bertil Wolgast  
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2010 09 15
Bilaga 2	Produktmärkning	2010 09 15
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2010 09 15
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010 09 15

  
Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig



# SWEDCERT

